

Relatório dos resultados dos ensaios de lavagem por tempo.

Abaixo descrevemos os resultados dos ensaios de avanços das perfurações por circulação de água ou dos ensaios de lavagem por tempo (LVT):

1) Furo de Sondagem SP1:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 4,15 m (quatro metros e quinze centímetros) de profundidade.

2) Furo de Sondagem SP2:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 4,10 m (quatro metros e dez centímetros) de profundidade.

3) Furo de Sondagem SP3:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 2,65 m (dois metro e sessenta e cinco centímetros) de profundidade.

4) Furo de Sondagem SP3-T:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 2,95 m (dois metro e noventa e cinco centímetros) de profundidade.

5) Furo de Sondagem SP4:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 4,05 m (quatro metros e cinco centímetros) de profundidade.