



COORDENADAS UTM
X - 348084
Y - 7138716

*SERÁ INSTALADO PELO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO
LUMINÁRIAS LED 100W



SOMENTE PROJETO



Projetos e Obras Toledo
ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO
PROJETO APROVADO DIGITALMENTE

EM: 08/09/2025
Validade: 18 Meses

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. O PROJETO E EXECUÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MIT 162801 EM VIGOR NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO. QUANDO NA IMPLANTAÇÃO HOUVER A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS REFERENTES À REDE ELÉTRICA PROJETADA OU À EXISTENTE, E/OU AINDA ALTERAÇÕES TECNOLÓGICAS DE MATERIAL DE REDE, SERÁ NECESSÁRIO AL TERACÃO DO PROJETO PELO PRETENDENTE.



REDES DESENERGIZADAS	
1 - APR	☐ Planejamento e Supervisão
2 - DIREITO DE RECUSA	☐ Seccionamento
3 - COMUNICAR	☐ Impedimento de reenergização
4 - TESTAR	☐ Constatação de ausência de tensão
5 - ATERRAR	☐ Instalação de aterramento temporário
6 - CORDA DE VIDA	☐ Proteção dos eletroenergizados
7 - ESTAR TEMPORÁRIO	☐ Instalação de sinalização de impedimento de reenergização

Informamos que a solicitação foi aprovada conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº1720254185049 , a qual refere-se exclusivamente à atividade técnica de projeto. Esta aprovação assegura que o projeto desenvolvido atende a todos os requisitos normativos e técnicos estabelecidos, garantindo a sua viabilidade e qualidade.

* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

	LOCAL: NUCLEO PORTUGAL - CHOPINZINHO		OSE: 01.20251210047056
	CLIENTE: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		ODI:
PROJETO: 1669905	OBRA: EXTENSAO DE REDE BT PARA IP		ODD:
PROJETISTA: GABRIEL	DATA: 10/08/2025	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ODS:
FISCAL:	DATA: 10/08/2025		☐ SOLICITAR ALINHAMENTO
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000	GABRIEL GIONGO COLFERAI CREA: 163591/D	☐ AVISAR:
EMPREITEIRA: KOLF ENGENHARIA	REF:		
	FOLHA: 01		